



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНАМИКА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428015, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д.6,

Основной государственный регистрационный номер 1022101271378.

Телефон: +7 8352 325200 Адрес электронной почты: info@retom.ru

в лице Технического директора Герасимова Вадима Анатольевича, доверенность № 483-21 от 13.01.2021 г.

заявляет, что Устройства измерительные для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА в составе: блок регулировочный, блок трансформаторный 1, блок трансформаторный 2, блок выпрямительный

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИНАМИКА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 428015, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д.6,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428015, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Анисимова, д.6,

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями БРГА.441322.077 ТУ "Устройства измерительные для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9030899009

Серийный выпуск

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 732/1-22, 732-22 от 08.11.2022 года, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ЦЕНТРОМ) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21MO57)

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования" разделы 6 и 7; Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.11.2027 включительно


подпись



Герасимов Вадим Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.48179/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.11.2022